

Rzeszów 24.04.2020 r.

ZDP-5-DZP/373/RPO/1/2020

WYJAŚNIENIE IV

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Powiat Rzeszowski po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1a w/w ustawy, poniżej zamieszczono treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa biernego? Jeśli tak, to jaką klasę bezpieczeństwa biernego należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Należy stosować słupy zgodnie z PN-EN 12767 "Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań" dla kategorii drogi – powiatowa, klasy prędkości – 50 km/h, kategorii pochłaniania energii – HE, LE lub NE, poziomu bezpieczeństwa użytkowników pojazdu – 1,2 lub 3.

W przypadku słupów „łamanych” oraz słupów o h=4m dopuszcza się stosowanie słupów w klasie bezpieczeństwa „0”.

STAROSTA RZESZOWSKI

Józef Jodłowski